

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н04872

Срок действия с 02.07.2025 по 01.07.2028

№ 0061583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Вводы с RIP-изоляцией на наибольшее рабочее напряжение от 72.5 до 252 кВ линейные. Типопредставитель высоковольтный ввод переменного тока типа ГКЛП-90-252/2000 О1, чертеж ИВУЕ.686353.335, Ш-04304. Согласно Приложению на бланке №0022373. Выпускается по ТУ 3493-005-31317133-2009. Серийный выпуск.

код ОК
27.90.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55187-2012 Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия, п.п. 9.1, 9.4, 9.5, 9.7-9.10, 9.13, 9.14, 9.17, 9.19

код ТН ВЭД
8546 20 000 0
8546 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Изолятор-высоковольтные вводы". (ООО «Изолятор-ВВ»). ОГРН: 1035003056065, ИНН: 5017013857, КПП: 507901001. Адрес: РОССИЯ, 143700, Московская область, м.о. Шаховская, пгт. Шаховская, Волочановское шоссе, д. 6а.

Место осуществления производственной деятельности: Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Ленина зд. 77, телефон: +7(495)-727-33-11; факс: (495)-727-27-66, адрес электронной почты: mosizolyator@mosizolyator.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Изолятор-высоковольтные вводы". (ООО «Изолятор-ВВ»). ОГРН: 1035003056065, ИНН: 5017013857, КПП: 507901001. Адрес: РОССИЯ, 143700, Московская область, м.о. Шаховская, пгт. Шаховская, Волочановское шоссе, д. 6а.

Место осуществления производственной деятельности: Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Ленина зд. 77, телефон: +7(495)-727-33-11; факс: (495)-727-27-66, адрес электронной почты: mosizolyator@mosizolyator.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 592 от 19.02.2025 г. Испытательного центра высоковольтного электрооборудования «Изолятор» ООО «Изолятор-ВВ» (ИЦ ВЭО «Изолятор» ООО «Изолятор-ВВ»); RA.RU.21ББ19.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

[Signature]
подпись

В.О. Фетисов
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации