



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H21475

Срок действия с 22.03.2021 по 21.03.2024

№ 0008738

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Арматура для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 – 220 кВ: муфты концевые ИКМ-123, ИКМ-170, ИКМ-245; муфты соединительные с прямым соединением экранов ИСМ-123, ИСМ-170, ИСМ-245; муфты соединительные с разделением экранов ИСМР-123, ИСМР-170, ИСМР-245; вводы кабельные ИКВ-123, ИКВ-170, ИКВ-245. Серийный выпуск.

код ОК
27.33.13.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 27.33.13.130-001-36993459-2020, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р МЭК 60840, ГОСТ Р МЭК 62067

код ТН ВЭД
8535 90 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Изолятор-АКС". ОГРН: 1195081021981, ИНН: 5017119660. Адрес: РОССИЯ, 143581, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина, здание 77/2, телефон: +74957273311, адрес электронной почты: office_aks@mosizolyator.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Изолятор-АКС". ОГРН: 1195081021981, ИНН: 5017119660. Адрес: РОССИЯ, 143581, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина, здание 77/2, телефон: +74957273311, адрес электронной почты: office_aks@mosizolyator.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/В-22/03/21 от 22.03.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»




А.М. Елифанов

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 26 » декабря 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ИД-292/22 от 26.12.2022 г.

к Заключению аттестационной комиссии от 14.09.2022 № ИЗ-190/22 в части внесения кабельной системы с муфтами на класс напряжения 110 кВ типа ИКМ-126, ИКВ-126, ИСМ-126, а также ИСМР-126 производства ООО «Изолятор-АКС»

Срок действия с 26.12.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 14.09.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабельные муфты на напряжение 110 кВ: муфты концевые с композитным внешним изолятором, заполненные электроизоляционной жидкостью ИКМ-126, кабельные вводы для соединения кабеля с КРУЭ или трансформатором ИКВ-126, муфты соединительные с прямым соединением экранов кабеля ИСМ-126 и муфты соединительные с разделением экранов кабеля (транспозиционные) ИСМР-126 производства ООО «Изолятор-АКС», изготавливаемые по ТУ 27.33.13.130-001-36993459-2020 с изм.2 (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1, 2), в составе кабельной системы с силовыми кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ производства АО «Кирскабель»:

- марок ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г, изготавливаемые по ТУ 16-705-495-2006 с изм.6, сечением жилы до 1200 мм² включительно, в том числе с герметизацией жилы, в том числе с секционированной жилой; в том числе со встроенными в экран волоконно-оптическими модулями; в том числе с усиленной оболочкой; в том числе с электропроводящим покрытием поверх оболочки, климатического исполнения УХЛ категории размещения 1, 2;
- марок ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г, ПвВ, АПвВ, ПвВг, АПвВг, ПвВ2г, АПвВ2г, ПвВнг(А), АПвВнг(А), ПвВгнг(А), АПвВгнг(А), ПвВ2гнг(А), АПвВ2гнг(А), ПвПнг(А)-НФ, АПвПнг(А)-НФ, ПвПгнг(А)-НФ, АПвПгнг(А)-НФ, ПвП2гнг(А)-НФ, АПвП2гнг(А)-НФ, изготавливаемые по ТУ 3530-008-98451929-2013 с изм. 9, сечением жилы до 2000 мм² включительно, в том числе с герметизацией жилы, в том числе с секционированной жилой; в том числе со встроенными в экран волоконно-оптическими модулями; в том числе с усиленной оболочкой; в том числе с электропроводящим покрытием поверх оболочки, климатического исполнения УХЛ* категории размещения 1, 2, с ограничением минимальной температуры для кабелей с оболочкой из поливинилхлоридных композиций, из полимерной композиции, не содержащей галогенов до минус 50 °С

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ПАО «Россети»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Изолятор-АКС» (ООО «Изолятор-АКС»)
143581, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, ул. Ленина,
здание 77/2, помещение 11А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель муфт:

Общество с ограниченной ответственностью «Изолятор-АКС»
(ООО «Изолятор-АКС»)

143581, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, ул. Ленина,
здание 77/2, помещение 11А

Изготовитель кабеля:

Акционерное общество «Кирскабель» (АО «Кирскабель»)

Россия, 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, д. 1

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»